



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23518**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

RAZVODNA KUTIJA VODOTIJESNA

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

BEOPLAST d.o.o. - B i H

Tip-ovi:
Type:

- 1) BP 449; BP 317 (120x 80x 70mm)
- 2) BP 407; BP 319 (150x110x 70mm)
- 3) BP 11 040; BP 11 050 (190x140x 70mm)
- 4) BP 11 110; BP 11 100 (250x200x 95mm)
- 5) BP 11 130; BP 11 120; BP 11 170 (250x200x125mm)
- 6) BP 11 150; BP 11 140; BP 11 160 (300x250x120mm)
- 7) BP 11 020; BP 11 030 (100x100x50mm)
- 8) BP 11 000; BP 11 001; BP 11 002 (80x80mm)
- 9) BP 11 300 (fi 70x40mm)
- 10) BP 11060; BP 11070; BP 11080 (190x140x100)

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

BEOPLAST d.o.o.
Novosadska 13
78252 Trn - Laktaši
Bosna i Hercegovina

Tehnički i drugi podaci: (Specification:)

- | | |
|---------------------|---|
| 1) Napon: | 400 V |
| 2) Zaštitna klasa: | II |
| 3) Stupanj zaštite: | IP 55 |
| 4) Sastav: | sve razvodne kutije su izrađene u izvedbi sa ili bez uvodnice |
| 5) Napomena: | Materijal izrade: ABS-1,2,3,4,5,6,7,9, POLIAMID-8 |

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

0376-1 / 09.06.2021.

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN IEC 60670-1:2021.
HRN EN 60670-22:2007.

Valjanost do: 09.06.2023
Valid until:

Datum: 14.06.2021
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person
Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 – 0376-1

Podnositelj zahtjeva: BEOPLAST d.o.o.

Naziv proizvoda: RAZVODNA KUTIJA VODOTIJESNA

Tip proizvoda:

1) BP 449; BP 317	(120x 80x 70mm)
2) BP 407; BP 319	(150x110x 70mm)
3) BP 11 040; BP 11 050	(190x140x 70mm)
4) BP 11 110; BP 11 100	(250x200x 95mm)
5) BP 11 130; BP 11 120; BP 11 170	(250x200x125mm)
6) BP 11 150; BP 11 140; BP 11 160	(300x250x120mm)
7) BP 11 020; BP 11 030	(100x100x50mm)
8) BP 11 000; BP 11 001; BP 11 002	(80x80mm)
9) BP 11 300	(Ø70x40mm)
10) BP 11060; BP 11070; BP 11080	(190x140x100)

Proizvođač/robna marka: BEOPLAST d.o.o. – Bosna i Hercegovina

Napon: 400V

Zaštitna klasa: II

Stupanj zaštite: IP55

Sastav: sve razvodne kutije su izrađene u izvedbi sa ili bez uvodnice

Napomena: Materijal izrade: ABS-1,2,3,4,5,6,7,9, POLIAMID-8

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN IEC 60670-1:2021.
HRN EN 60670-22:2007

Datum ispitivanja: 09.06.2021.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23519**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

KATNI RAZVODNI ORMARIĆ ZA AUTOMATSKE PREKIDAČE

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

BEOPLAST d.o.o. - B i H

Tip-ovi:
Type:

- 1) U1) BP 19 000; BP 21 000; BP 22 051; BP 22 041
- 2) U2) BP 19 010; BP 21 010
- 3) U3) BP 19 020; BP 21 020
- 4) N1) BP 20 000; BP 22 000; BP 20 020; BP 20 030
- 5) N2) BP 20 010; BP 22 010
- 6) N3) BP 22090; BP 22100
- 7) P) BP 23 000; BP 23 050; BP 23 010; BP 395
- 8) MM) BP 21011; BP 22011

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

BEOPLAST d.o.o.
Novosadska 13
78252 Trn - Laktaši
Bosna i Hercegovina

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

- 1) **Napon:** 400 V
 - 2) **Zaštitna klasa:** II
 - 3) **Stupanj zaštite:** IP 41
 - 4) **Sastav:** sa ili bez sabirnice
 - 5) **Napomena:**
 - a) izvedba: U-ugradna; N-nadgradna;
P-pancer za glavne osigurače (1 ili 5 kom); MM-multimedijski
 - b) - jednoreдна izvedba za 12 ili 18 mjesta (1)
- dvoredna izvedba za 2x12 mjesta (2)
- troredna izvedba za 3x12 mjesta (3)
- Materijal izrade: ABS za U i N; PC za P**

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

0376-2 / 09.06.2021.

Valjanost do: **09.06.2023**
Valid until:

Datum: **14.06.2021**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN IEC 60670-1:2021.
HRN EN 60670-24:2013.

Valjanost do: 09.06.2023
Valid until:

Datum: 14.06.2021
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 – 0376-2

Podnositelj zahtjeva: BEOPLAST d.o.o.

Naziv proizvoda: KATNI RAZVODNI ORMARIĆ ZA AUTOMATSKE PREKIDAČE

Tip proizvoda: U1) BP 19 000; BP 21 000; BP 22 051; BP 22 041
U2) BP 19 010; BP 21 010
U3) BP 19 020; BP 21 020
N1) BP 20 000; BP 22 000; BP 20 020; BP 20 030
N2) BP 20 010; BP 22 010
N3) BP 22090; BP 22100
P) BP 23 000; BP 23 050; BP 23 010; BP 395
MM) BP 21011; BP 22011

Proizvođač/robna marka: BEOPLAST d.o.o. – Bosna i Hercegovina

Napon: 400V

Zaštitna klasa: II

Stupanj zaštite: IP41

Sastav: sa ili bez sabirnice

Napomena: a) izvedba: U-ugradna; N-nadgradna;
P-pancer za glavne osigurače (1 ili 5 kom); MM-multimedijski
b) - jednoredna izvedba za 12 ili 18 mjesta (1)
- dvoredna izvedba za 2x12 mjesta (2)
- troredna izvedba za 3x12 mjesta (3)
Materijal izrade: ABS za U i N; PC za P

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod **ZADOVOLJAVA** zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN IEC 60670-1:2021
HRN EN 60670-24:2013

Datum ispitivanja: 09.06.2021



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.

G:\2021\0376 BEOPLAST\0376-2 KATNI RAZVODNI ORMARIĆ ZA AUTOMATSKE PREKIDAČ.docx



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-1- 25243**

o sigurnosti rasvjetnih tijela

Proizvod: **RASVJETNA ARMATURA**
Product:

Proizvođač/Trgovačka marka: **BEOPLAST d.o.o. - B i H**
Manufacturer/Brand name:

Tip-ovi: **1) BP 09 010**
Type: **2) BP 09 000**

Podnositelj zahtjeva: **BEOPLAST d.o.o.**
Applicant: **Novosadska 13**
78252 Trn - Laktaši
Bosna i Hercegovina

Tehnički i drugi podaci: (Specification:)

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 1) | Napon: | 230 V ~ 50 Hz |
| 2) | Zaštitna klasa: | I |
| 3) | Snaga: | 60 W max |
| 4) | Sastav: | Grlo E27 porculansko |
| 5) | Napomena: | Za staklo s navojem GG 84,5mm
1) ravna (stropna) izvedba; 2) kosa (zidna) izvedba |

Broj i datum izvješća o ispitivanju: **0376-3 / 09.06.2021.**
Test report number and date:

ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/2016);
- norme: **HRN EN IEC 60598-1:2021**
HRN EN IEC 60598-2-1:2021

Valjanost do: **09.06.2023**
Valid until:

Datum: **09.06.2021**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person
Damir Jakopović, dipl.ing.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E- 1 – 0376-3

Podnositelj zahtjeva: BEOPLAST d.o.o.
Naziv proizvoda: RASVJETNA ARMATURA
Tip proizvoda: 1) BP 09 010
2) BP 09 000
Proizvođač/robna marka: BEOPLAST d.o.o. – Bosna i Hercegovina
Napon: 230V~ 50Hz
Zaštitna klasa: I
Snaga: 60Wmax
Sastav: Griolo: E27 porculansko
Napomena: Za staklo s navojem GG 84,5mm
1) ravna (stropna) izvedba; 2) kosa (zidna) izvedba

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN IEC 60598-1:2021
HRN EN IEC 60598-2-1:2021

Datum ispitivanja: 09.06.2021.



Ispitao:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.



SVJEDODŽBA

Certificate

br. No. **E-2- 23520**

o sigurnosti elektroinstalacijskih proizvoda

Proizvod:
Product:

INSTALACIJSKA KUTIJA S PRIBOROM

Proizvođač/Trgovačka marka:
Manufacturer/Brand name:

BEOPLAST d.o.o. - B i H

Tip-ovi:
Type:

- 1) BP 10 000 (fi 60mm)
- 2) BP 10 010; BP 10 020; BP 10 100 (fi 60mm x45/55/70mm-modularni sistem)
- 3) BP 10 101; BP 10 102; (fi 68x45/55mm za pregradni zid)
- 4) BP 10 103 (fi 78x55 mm); BP 10 006 (100x100mm)-za pregradni zid
- 5) BP 10 040; BP 10 080; BP 10 050 (150/120/100x100mm)
BP 10 055 (160x130mm); BP 10 090 (200x150mm)
- 6) BP 10 030; BP 10 031 fi 78 mm - sa i bez poklopca
- 7) P 12 010; BP 12 000; BP 12 011; BP 12 040; BP 12 051; BP 12 050; BP 12 090 (za kutije fi 60/78mm, 95x95mm, 120x100mm, 150x100mm i 200x150mm) BP 13 120 - poklopac crveni za kutiju fi 60mm
- 8) BP 10 045 (razvodna kutija s poklopcem 150x150mm)
- 9) BP11 060;BP11070;BP11080-(190x140x100mm) vodotijesne kutije
- 10) BP 13 040; BP 13 050; BP 13 060 (obujmice za PN cijevi fi 13,5; 16 i 23mm)
BP 13 000 ; BP 13 010 (obujmica 11-18 i 18-28mm);
BP 13 130; BP 13 140; BP 13 150; BP 13 160 obujmica za kabele 3x1,5;
3x2,5,5x2,5mm? I 5/15-dvostruka
BP 13 200 ; BP 13 210 ; BP 13 220 -obujmice jednostruk OR 13/16/23
- 11) BP 13 100 ; BP 13 110 -držač kabela jednostruk i dvostruki
- 12) BP 13 170; BP 13 180 ; BP 13 190 -tiple -american/stiropor/gipsane ploče

Podnositelj zahtjeva:
Applicant:

BEOPLAST d.o.o.
Novosadska 13
78252 Trn - Laktaši
Bosna i Hercegovina

Tehnički i drugi podaci:

(Specification:)

1) Napomena:

1,2,3) montažne kutije; 4,5,6,8,9) razvodne kutije; 7) poklopci kutija
10,11,12)-montažni instalacijski pribor
Materijal izrade: 1,2,3,4,5,6,11,12) Polipropilen / Poliamid; 7,8,9,10) Polistiren

Broj i datum izvješća o ispitivanju:
Test report number and date:

0376-4 / 09.06.2021.

Valjanost do: **09.06.2023**
Valid until:

Datum: **14.06.2021**
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZAKLJUČAK (CONCLUSION)

Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjevima slijedećih normi i propisa:

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN IEC 60670-1:2021

Valjanost do: 09.06.2023
Valid until:

Datum: 14.06.2021
Date:



Ovlaštena osoba
Signature of authorized person

Damir Jakopović, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom.



ZIK - ELEKTROLABORATORIJ
10000 Zagreb, Božidarevićeva 13

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU
br. E-2 – 0376-4

Podnositelj zahtjeva: BEOPLAST d.o.o.

Naziv proizvoda: INSTALACIJSKA KUTIJA S PRIBOROM

Tip proizvoda:

- 1) BP 10 000 (fi 60mm)
- 2) BP 10 010; BP 10 020; BP 10 100 (fi 60mm x45/55/70mm-modularni sistem)
- 3) BP 10 101; BP 10 102; (fi 68x45/55mm za pregradni zid)
- 4) BP 10 103 (fi 78x55 mm); BP 10 006 (100x100mm)-za pregradni zid
- 5) BP 10 040; BP 10 080; BP 10 050 (150/120/100x100mm)
BP 10 055 (160x130mm); BP 10 090 (200x150mm)
- 6) BP 10 030; BP 10 031 fi 78 mm - sa i bez poklopca
- 7) BP 12 010; BP 12 000; BP 12 011; BP 12 040; BP 12 051; BP 12 050; BP 12 090
(za kutije fi 60/78mm, 95x95mm, 120x100mm, 150x100mm i 200x150mm)
BP 13 120 – poklopac crveni za kutiju ø60mm
- 8) BP 10 045 (razvodna kutija s poklopcem 150x150mm)
- 9) BP11 060; BP11070; BP11080-(190x140x100mm) vodotijesne kutije
- 10) BP 13 040; BP 13 050; BP 13 060 (obujmice za PN cijevi ø13,5; 16 i 23mm)
BP 13 000 ; BP 13 010 (obujmica 11-18 i 18-28mm);
BP 13 130; BP 13 140; BP 13 150; BP 13 160 obujmica za
kabele 3x1,5; 3x2,5,5x2,5mm² i 5/15-dvostruka
BP 13 200 ; BP 13 210 ; BP 13 220 -obujmice jednostruk OR 13/16/23
- 11) BP 13 100 ; BP 13 110 -držač kabela jednostruki i dvostruki
- 12) BP 13 170; BP 13 180 ; BP 13 190 -tiple -american/stiropor/gipsane ploče

Proizvođač/robna marka: BEOPLAST d.o.o. – Bosna i Hercegovina

Napomena: 1,2,3) montažne kutije; 4,5,6,8,9) razvodne kutije; 7) poklopci kutija
10,11,12)-montažni instalacijski pribor
Materijal izrade: 1,2,3,4,5,6,11,12) Polipropilen / Poliamid; 7,8,9,10) Polistiren

ZAKLJUČAK

Na osnovi rezultata ispitivanja utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve:

- Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (N.N. 43/16);
- norme: HRN EN IEC 60670-1:2021

Datum ispitivanja: 09.06.2021.



Ispitac:

Damir Jakopović, dipl. ing.

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitane uzorke.

Ovaj izvještaj ne smije se ni djelomično niti u cijelosti umnožavati bez pismenog odobrenja ZIK-a.